

Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)

за 4 квартал 2021 года

Отчет о реализации инвестиционной программы **Акционерного общества "Витимэнерго"**
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: **2022 год**

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с **Распоряжением № 58-299-мр от 29.10.2021 года Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области**
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование центра питания	Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт	Установленная мощность центра питания, МВА		Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт		Фактическое расширение пропускной способности, кВт		Фактическое снижение потерь, кВтч/год	
					факт 2020 года (на 01.01.2021 года)	факт на конец отчетного периода (01.01.2022)	факт 2020 года (на 01.01.2021 года)	факт на конец отчетного периода (на 01.01.2022)	факт 2020 года (на 01.01.2021 года)	факт на конец отчетного периода (на 01.01.2022)	факт 2020 года (на 01.01.2021 года)	факт на конец отчетного периода (на 01.01.2022)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0,1	Строительство второй ВЛ 110кВ ПС 220кВ Сухой Лог - РП 110кВ Полос	Н 4005 ВЭ	РП 110 кВ Полос	Иркутская область	нд	нд	нд	нд	42 400	45 648		356 160,00
0,2	Реконструкция ВЛ 110 кВ Сухой Лог – РП Полос № 1 с заменой провода АС-240 на АС-300	Н 2078 ВЭ	РП 110 кВ Полос	Иркутская область	нд	нд	нд	нд				
0,1	Строительство линейной ячейки для присоединения ВЛ 110 кВ Артемовская - Красный	Н 4007 ВЭ	ПС 110 кВ Артёмовская	Иркутская область	26	26	нд	нд				
0,1	Строительство линейной ячейки для подключения ВЛ 110 кВ РП Полос – Высочайший	Н 4008 ВЭ	РП 110 кВ Полос	Иркутская область	нд	нд	нд	нд				

Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».