



**Министерство энергетики
Российской Федерации**
(Минэнерго России)

П Р И К А З

31 июля 2014г

№ 485

Москва

Об утверждении перечня регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения и перечня мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в таких регионах в отопительный сезон 2014 – 2015 годов

В целях обеспечения надежного электроснабжения регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения в отопительный сезон 2014 – 2015 годов **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемые:

перечень регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения в отопительный сезон 2014 – 2015 годов;

перечень мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в регионах с высокими рисками нарушения электроснабжения в отопительный сезон 2014 – 2015 годов (далее – перечень мероприятий).

2. Рекомендовать учитывать перечень мероприятий:

субъектам электроэнергетики в регионах с высокими рисками нарушения электроснабжения в отопительный сезон 2014 – 2015 годов;

комиссиям по оценке готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2014 – 2015 годов при оценке готовности субъектов электроэнергетики к прохождению отопительного сезона.

3. Департаменту оперативного контроля и управления в электроэнергетике (А.В. Коршунову) совместно с ОАО «СО ЕЭС» до 1 декабря 2014 г. представить

отчет об исполнении мероприятий, указанных в перечне мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в регионах с высокими рисками нарушения электроснабжения в осенне-зимний период 2013 – 2014 годов, утвержденном приказом Минэнерго России от 13 августа 2013 г. № 431.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра энергетики Российской Федерации А.В. Черезова.



А.В. Новак

УТВЕРЖДЕН
приказом Минэнерго России
от «31» 07 2014 г. № 485

ПЕРЕЧЕНЬ
регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения
в отопительный сезон 2014 – 2015 годов

1. Кубанская энергосистема (Юго-Западный энергорайон).
2. Дагестанская энергосистема.
3. Электроэнергетическая система Крымского федерального округа.
4. Якутская энергосистема (Центральный энергорайон).
5. Иркутская энергосистема (Бодайбинский и Мамско-Чуйский энергорайоны).

УТВЕРЖДЕН
приказом Минэнерго России
от «31» 07 2014 г. № 485

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения
в регионах с высокими рисками нарушения электроснабжения
в отопительный сезон 2014 – 2015 годов

**5. Иркутская энергосистема
(Бодайбинский и Мамско-Чуйский энергорайоны)**

№ п/п	Мероприятие	Срок исполне- ния	Исполнитель
I	Технологические мероприятия		
1.	Замена дифференциальной защиты линии (ДЗЛ) ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Мамакан на ДЗЛ, выполненную на базе микропроцессорных устройств с оптоволоконной связью между полуккомплектами.	сентябрь 2014	ЗАО «Витимэнерго», ЗАО «Мамаканская ГЭС»
II	Организационные мероприятия		
1.	Проведение сетевых противоаварийных тренировок для отработки действий оперативного персонала ЗАО «Витимэнерго» с применением ввода ГВО.	сентябрь 2014	ЗАО «Витимэнерго»
2.	Проведение общесистемной противоаварийной тренировки с отработкой действий диспетчерского и оперативного персонала по ликвидации аварийной ситуации в энергосистеме, характерной для погодных условий зимнего периода.	сентябрь 2014	ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Россети», ОАО «ФСК ЕЭС», ЗАО «Витимэнерго», ОАО «РЖД», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «ИЭСК», ЗАО «Мамаканская ГЭС»