

**Приказ Министерства энергетики РФ от 30 сентября 2014 г. N 674
"Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по
электрическим сетям территориальных сетевых организаций"**

В соответствии с [пунктом 53](#) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52 (ч. 2), ст. 5525; 2007, N 14, ст. 1687; N 31, ст. 4100; 2009, N 25, ст. 3073; N 41, ст. 4771; 2010, N 12, ст. 1333; N 25, ст. 3175; 2012, N 23, ст. 3008; 2013, N 30 (ч. 2), ст. 4119; N 31, ст. 4226; N 32, ст. 4309; N 35, ст. 4523; N 47, ст. 6105; 2014, N 7, ст. 689; N 9, ст. 913; N 11, ст. 1156; N 32, ст. 4513, ст. 4521), а также [Методикой](#) определения нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной [приказом](#) Минэнерго России от 7 августа 2014 г. N 506 (зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2014 г., регистрационный N 34075), приказываю:

Утвердить прилагаемые [нормативы](#) потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций.

Министр

А. Новак

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 октября 2014 г.
Регистрационный N 34400

**Нормативы
потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям
территориальных сетевых организаций**

Отпуск электрической энергии в электрическую сеть / протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении, тыс. кВт·ч/км	Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций от отпуска электрической энергии в электрическую сеть, %
Высокое напряжение	
1 500 и менее	6,08
1 500 ÷ 10 000	4,00
10 000 и более	2,07
Среднее первое напряжение	
200 и менее	7,50
200 ÷ 1 000	5,40

1 000 и более		3,22
Отпуск электрической энергии в электрическую сеть / протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении, тыс. кВт·ч/км	Соотношение протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, %	Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций от отпуска электрической энергии в электрическую сеть, %
Среднее второе напряжение		
менее 1 000	менее 30	6,12
более 1 000	менее 30	6,48
менее 1 000	более 30	7,84
более 1 000	более 30	4,85
Низкое напряжение*		
менее 1 000	менее 30	7,27
более 1 000	менее 30	12,02
менее 1 000	более 30	12,76
более 1 000	более 30	8,08

* При определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий.

Приказ Министерства энергетики РФ от 30 сентября 2014 г. N 674 "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 октября 2014 г.
Регистрационный N 34400

Настоящий приказ **вступает в силу** по истечении 10 дней после дня его официального опубликования

Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 29 октября 2014 г. N 247