

Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)												
Номер заявки	Наименование объекта, оборудования	Вид ремонта, описание работ	Заявленное время работ				Примечания	Фактическое время работ			Фактическое время ограничения, час	
			Дата и время начала работ		Дата и время окончания работ			Дата и время начала работ	Дата и время окончания работ			
март												
1	ВЛ-35кВ Кропоткинская- Хомолго	БВР по заявке потребителя	01.03.2025	13:00	01.03.2025	19:00	С ограничением потребителей	01.03.2025	18:31	01.03.2025	19:12	0:41
2	ПС Кяхтинская ВЛ 6 кВ №7	Послеаварийный осмотр	03.03.2025	9:00	03.03.2025	17:00	С ограничением потребителей	03.03.2025	9:16	03.03.2025	14:24	5:08
3	г.Бодайбо ТП 11-5 гр Т1Л1	Замена ПУ на ВЛ опора№3 ул.Володарского,75	04.03.2025	14:00	04.03.2025	16:00	С ограничением потребителей	04.03.2025	14:16	04.03.2025	15:00	0:44
4	г.Бодайбо ТП 2-2 Л1	Подключение потребителя по наряду	05.03.2025	13:30	05.03.2025	15:30	С ограничением потребителей	05.03.2025	13:36	05.03.2025	14:50	1:14
5	мкрн. Бисяга ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП № 8-6	Подрезка деревьев ул. Озерная	05.03.2025	14:00	05.03.2025	16:00	С ограничением потребителей	05.03.2025	14:05	05.03.2025	14:55	0:50
6	ПС Макалакская: В-35 Т1, Т1	ТР	05.03.2025	9:00	05.03.2025	14:00	С ограничением потребителей	05.03.2025	9:21	05.03.2025	12:40	3:19
7	ВЛ-35кВ Кропоткинская- Хомолго	БВР по заявке потребителя	05.03.2025	13:00	05.03.2025	19:00	С ограничением потребителей	05.03.2025	14:40	05.03.2025	15:11	0:31
8	мкрн. Бисяга ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП № 8-6	Подрезка ДКР ул. Озерная	05.03.2025	14:00	05.03.2025	16:00	С ограничением потребителей	05.03.2025	14:05	05.03.2025	14:55	0:50
9	мкрн. Бисяга ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП № 8-7	Подрезка ДКР ул. Школьная	06.03.2025	14:00	06.03.2025	16:00	С ограничением потребителей	06.03.2025	14:05	06.03.2025	15:03	0:58
10	г.Бодайбо ТП 24-1 Л1	Установка ПУ (по заявке ТО и УЭ) пер.Первомайский	06.03.2025	9:00	06.03.2025	11:00	С ограничением потребителей	06.03.2025	9:32	06.03.2025	10:34	1:02
11	п.Мамакан: ТП 1-4	ТО	07.03.2025	13:30	07.03.2025	15:30	С ограничением потребителей	07.03.2025	13:44	07.03.2025	15:05	1:21
12	РС п. Артемовский ТП 6/0,4 кВ №1-1 ВЛ-0,4 кВ 1-1	По заявке ОТ и УЭЭ. Опоры №23, 25. Демонтаж приборов учета.	07.03.2025	10:00	07.03.2025	12:00	С ограничением потребителей	07.03.2025	10:25	07.03.2025	11:11	0:46
13	РС п. Артемовский ТП 6/0,4кВ №2-1 ВЛ-0,4 кВ 1-3	Перетяжка провода в прол.оп. 11-12, 13-14	07.03.2025	14:00	07.03.2025	16:00	С ограничением потребителей	07.03.2025	14:12	07.03.2025	15:59	1:47
14	ПС Кяхтинская ВЛ-6 кВ Л7	Замена опор № 70-77, 152-156. Чистка просеки в пролетах № . 45-55.1-7	10.03.2025	8:30	14.03.2025	17:00	С ограничением потребителей	10.03.2025	8:39	14.03.2025	14:02	5:23
15	ПС Бодайбинская ВЛ-6кВ Л3	Осмотр приборов учета РИМ 384 установленных на ВЛ 6кВ №3	10.03.2025	11:00	10.03.2025	12:00	С ограничением потребителей	10.03.2025	11:10	10.03.2025	13:48	2:38
16	ПС Артемовская: ВЛ-6 Л2	Устранение нагрева контактных соединений аппаратных зажимов ЛР-6 Л2.	10.03.2025	12:00	10.03.2025	16:00	С ограничением потребителей	10.03.2025	12:11	10.03.2025	12:42	0:31
17	г.Бодайбо ТП 3-7А	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории от снега, замер температуры на соединительных контактах	10.03.2025	13:30	10.03.2025	15:30	С ограничением потребителей	10.03.2025	13:50	10.03.2025	15:25	1:35
18	г.Бодайбо ТП 6-12	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории от снега, замер температуры на соединительных контактах, сопротивление изоляции трансформатора и шинных мостов.	11.03.2025	13:30	11.03.2025	15:30	С ограничением потребителей	11.03.2025	13:40	11.03.2025	15:14	1:34
19	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ ТП 3-9 гр Л1	Выправка опоры 0,4 кВ и замена ввода гаража на СИП 2*16 ул Иркутская 6А	11.03.2025	9:00	11.03.2025	12:00	С ограничением потребителей	11.03.2025	9:12	11.03.2025	11:15	2:03
20	ВЛ-0,4кВ от ТП 2-4 гр. Т1Л2	Подключение по заявке потребителя	12.03.2025	14:00	12.03.2025	16:00	С ограничением потребителей	12.03.2025	14:08	12.03.2025	14:45	0:37
21	г.Бодайбо КТПН 1-1	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории от снега, замер температуры на соединительных контактах, сопротивление изоляции трансформатора и шинных мостов.	12.03.2025	13:30	12.03.2025	15:30	С ограничением потребителей	12.03.2025	13:50	12.03.2025	15:10	1:20
22	г.Бодайбо КТПН 1-4	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории от снега, замер температуры на соединительных контактах	13.03.2025	13:30	13.03.2025	15:30	С ограничением потребителей	13.03.2025	13:44	13.03.2025	15:17	1:33
23	г.Бодайбо ТП 3-8	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории от снега, замер температуры на соединительных контактах	14.03.2025	13:30	14.03.2025	15:30	С ограничением потребителей	14.03.2025	14:14	14.03.2025	15:54	1:40
24	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Т1Л1 от ТП 2-7	Замена ПУ ул Р.Люксембург 39	14.03.2025	16:00	14.03.2025	17:00	С ограничение потребителей	14.03.2025	16:14	14.03.2025	17:06	0:52
25	ПС 110 кВ Перевоз: В-35 Малый Патом	ТР	15.03.2025	9:00	15.03.2025	12:00	С ограничением потребителей	15.03.2025	8:58	15.03.2025	11:28	2:30
26	ПС 110 кВ Перевоз: В-35 Бульбукта	ТР	15.03.2025	13:00	15.03.2025	17:00	С ограничением потребителей	15.03.2025	13:14	15.03.2025	15:25	2:11
27	ПС 110 кВ Перевоз: В-35 Предвещающий	ТР	16.03.2025	9:00	16.03.2025	12:00	С ограничением потребителей	16.03.2025	9:17	16.03.2025	11:22	2:05
28	п.Мамакан ВЛ 0,4 кВ гр.Л3 от ТП1-3	Протяжка контактных соединений опоры №4	16.03.2025	3:00	16.03.2025	4:30	С ограничением потребителей	16.03.2025	3:09	16.03.2025	3:47	0:38
29	ПС 35 кВ М.Патом: В-6 кВ №1,7, ввод 6кВ	Проверка релейной защиты	17.03.2025	13:00	17.03.2025	16:00	С ограничением потребителей	17.03.2025	13:10	17.03.2025	15:02	1:52
30	г.Бодайбо ТП 3-6	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории от снега, замер температуры на соединительных контактах	17.03.2025	13:30	17.03.2025	15:30	С ограничением потребителей	17.03.2025	14:00	17.03.2025	14:55	0:55
31	ПС 35 кВ М.Патом: В-35	ТР	18.03.2025	9:00	18.03.2025	12:00	С ограничением потребителей	18.03.2025	9:03	18.03.2025	11:25	2:22
32	ПС 220кВ Дяля: В-6кВ, В-10 Т1	ТР	18.03.2025	8:00	18.03.2025	12:00	С ограничением потребителей	18.03.2025	8:05	18.03.2025	11:37	3:32
33	ПС 110 кВ Кропоткинская: ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Хомолго	БВР по заявке потребителя	18.03.2025	13:00	18.03.2025	19:00	С ограничением потребителей	18.03.2025	14:54	18.03.2025	15:50	0:56
34	п.Мамакан, ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 2-7	Восстановление ввода по ул. Ленина, 7	18.03.2025	13:30	18.03.2025	14:30	С ограничением потребителей	18.03.2025	13:34	18.03.2025	14:09	0:35
35	ПС 35 кВ Бульбукта: В-6 кВ №1,3,5, ввод 6кВ	Проверка релейной защиты	19.03.2025	13:00	19.03.2025	16:00	С ограничением потребителей	19.03.2025	13:02	19.03.2025	14:58	1:56
36	ПС 35 кВ Ежовская: КРУН-6кВ	ТР	19.03.2025	13:30	19.03.2025	14:30	С ограничением потребителей	19.03.2025	13:30	19.03.2025	14:16	0:46
37	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ ТП-11-3 гр Л2	Замена ПУ по ул Иркутская 28	19.03.2025	20:00	19.03.2025	23:00	С ограничением потребителей	19.03.2025	20:47	19.03.2025	22:12	1:25
38	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л1 от ТП6-3	Ревизия контактного соединения на фасаде дома ул.Лесная 15	19.03.2025	23:00	19.03.2025	0:00	С ограничением потребителей	19.03.2025	23:10	19.03.2025	23:59	0:49
39	ПС 35 кВ Бульбукта: В-35, Т-1	ТР	20.03.2025	9:00	20.03.2025	12:00	С ограничением потребителей	20.03.2025	9:31	20.03.2025	12:07	2:36
40	ПС 220к В Чайнгро: В-110 Т2	ТР	20.03.2025	8:00	20.03.2025	12:00	С ограничением потребителей	20.03.2025	8:08	20.03.2025	10:28	2:20
41	ПС 35 кВ Бодайбоканская: В-35, ЛР-35, ОПН-35, ШМ-35.	ТР, ТО	20.03.2025	10:00	20.03.2025	16:00	С ограничением потребителей	20.03.2025	10:00	20.03.2025	16:00	6:00
42	г.Бодайбо КТПН 1-7	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории от снега, замер температуры на соединительных контактах	20.03.2025	13:30	20.03.2025	15:30	С ограничением потребителей	20.03.2025	13:46	20.03.2025	15:12	1:26
43	п.Мамакан, ТП 1-6	ТО	20.03.2025	13:30	20.03.2025	15:30	С ограничением потребителей	20.03.2025	13:44	20.03.2025	15:10	1:26
44	п.Мамакан, ТП 2-1	ТО	21.03.2025	13:30	21.03.2025	15:30	С ограничением потребителей	21.03.2025	13:47	21.03.2025	15:15	1:28

45	г.Бодайбо ТП 2-1А	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории от снега, замер температуры на соединительных контактах	21.03.2025	13:30	21.03.2025	15:30	С ограничением потребителей	21.03.2025	13:50	21.03.2025	15:20	1:30
46	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ ТП 1-3 гр Т-1 Л2	Подключение по заявке потребителя (после пожара)	21.03.2025	9:00	21.03.2025	11:00	С ограничением потребителей	21.03.2025	9:06	21.03.2025	10:10	1:04
47	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ ТП 1-3 гр Т-1 Л2	Замена вводного АВ потребителем	21.03.2025	15:00	21.03.2025	17:00	С ограничением потребителей	21.03.2025	15:53	21.03.2025	17:47	1:54
48	ПС 110 кВ Кропоткинская: ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Хомолхо	БВР по заявке потребителя	22.03.2025	13:00	22.03.2025	19:00	С ограничением потребителей	22.03.2025	14:47	22.03.2025	15:29	0:42
49	ПС 110 кВ Кропоткинская: ВЛ 35 кВ Кропоткинская - Хомолхо	БВР по заявке потребителя	24.03.2025	13:00	24.03.2025	19:00	С ограничением потребителей	24.03.2025	17:12	24.03.2025	18:00	0:48
50	мкр.Копобовщина, ул.Солнечная, 9-1, ВЛ 0,4 кВ от ТП 8-16 гр.Т-1 Л2	Подключение по заявке потребителя (наряд №457)	24.03.2025	13:30	24.03.2025	15:30	С ограничением потребителей	24.03.2025	13:49	24.03.2025	14:55	1:06
51	ПС 220 Деля Т-1/10, ТТ В-220 Т1, ТН-220-1, В-6 ЛЗ, В-6Л2, В-6 Т-1, В-6 ТСН-1	ТР, ТО	25.03.2025	8:00	25.03.2025	17:00	С ограничением потребителей	25.03.2025	10:01	25.03.2025	17:49	7:48
52	ПС 35 кВ Кяхтинская: СР-35	ТР	26.03.2025	13:30	26.03.2025	15:30	С ограничением потребителей	26.03.2025	13:54	26.03.2025	15:14	1:20
53	ПС Чаянгро. Т-1/10, Т-2/6,3, В-220 Т-1, ТТ В-220 Т-1, ТН-220, ЛР-110, В-110 Т2, ТН-110, В-10 ТСН-2, В-10 Т-2, В-10 Т-1, В-10 ТСН-1.	ТР, ТО	27.03.2025	8:00	27.03.2025	17:00	С ограничением потребителей	27.03.2025	13:12	27.03.2025	21:07	7:55
54	ПС 110 кВ Мараканская: В-6 Л4	Послеаварийная проверка РЗА	27.03.2025	15:00	27.03.2025	18:00	С ограничением потребителей	27.03.2025	15:00	27.03.2025	16:08	1:08
55	г.Бодайбо ВЛ 0,4кВ ТП 3-9 гр.ЛЗ.	ул. Садовая 6. Ревизия контактов на опре 4-6	27.03.2025	14:00	27.03.2025	16:00	С ограничением потребителей	27.03.2025	14:16	27.03.2025	15:22	1:06
56	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр.Л7 РУ-1 от ТП2-10	Замена ПУ на опоре №63 О.Кошечего 6	27.03.2025	22:30	27.03.2025	0:00	С ограничением потребителей	27.03.2025	22:49	28.03.2025	0:08	1:19
57	г.Бодайбо КТПН 2-2	Ревизия, чистка изоляции, уборка территории от снега, замер температуры на соединительных контактах, сопротивление изоляции трансформатора и шинных мостов.	28.03.2025	13:30	28.03.2025	15:30	С ограничением потребителей	28.03.2025	14:00	28.03.2025	15:25	1:25
58	п.Артемковский, ТП 2-3, ВЛ 0,4 кВ №3-4	Перераспределение нагрузки на опорах	28.03.2025	13:00	28.03.2025	16:00	С ограничением потребителей	28.03.2025	13:18	28.03.2025	14:50	1:32
59	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Т1 Л9 от ТП 2-5	Отключение несанкционированного ввода с опоры №11, ул. Володарского, 111.	28.03.2025	14:00	28.03.2025	15:00	С ограничением потребителей	28.03.2025	14:37	28.03.2025	15:00	0:23
60	г.Бодайбо ВЛ 0,4 кВ гр. Т1 Л9 от ТП 2-5	Подключение ввода с опоры №11, ул. Володарского, 102 кв.1.	28.03.2025	16:00	28.03.2025	17:00	С ограничением потребителей	28.03.2025	16:12	28.03.2025	16:35	0:23
61	г.Бодайбо, ВЛ-6 ЛЗ	Осмотр приборов учета РИМ 384 установленных на ВЛ 6кВ №3	31.03.2025	13.30	31.03.2025	15:30	С ограничением потребителей	31.03.2025	13:37	31.03.2025	15:11	1:34